



Rotthauer Str. 19
45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Durchwahl (0209) 9242-210
Telefax (0209) 9242-212
E-Mail a.koch@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: K-179802-09-Sf/st
Ansprechpartner: Frau Stefanski

Gelsenkirchen, 04.08.2009

PRÜFZEUGNIS
entsprechend KTW-Empfehlungen
(Bundesgesundheitsblatt 20. Jahrgang, S. 10, 1977)

(Verlängerung vom 25.05.2004, Zeichen: C-117476-04-Sf/st)

Antragsteller: Rich. Klinger
Dichtungstechnik GmbH & Co KG
Am Kanal 8-10
2352 Gumpoldskirchen
ÖSTERREICH

Erzeugnis: KLINGERSIL® C-4430 (türkis/weiss)

Prüfungsart: Produktprüfung / Zulassungsprüfung Überwachungsprüfung

Prüfplatten aus der NBR-Gummimischung KLINGERSIL® C-4430 (türkis/weiss) erfüllen gemäß Prüfbericht-Nr.: C-117476-04-Sf/st vom 25.05.2004 (Kaltwasser) und K-179803-09-Sf/st vom 04.08.2009 (Heißwasser) die Anforderungen gemäß KTW-Empfehlung 1.3.13 für folgende(n)

Anwendungsbereich(e): Temperaturbereich(e):

| | Kaltwasser (23°C) | Warmwasser (60°C) | Heißwasser (90°C) |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A Rohre | --- | --- | --- |
| B Behälter | --- | --- | --- |
| C Ausrüstungsgegenstände | --- | --- | --- |
| D1 großflächige Dichtungen | --- | --- | --- |
| D2 kleinflächige Dichtungen | erfüllt | --- | erfüllt |

sofern hierzu technisch geeignet.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum und endet bei unveränderten Voraussetzungen am **25.05.2014**.

Der Direktor des Instituts
i.A.

(Dr. rer. nat. A. Koch)
Leiter der Abteilung für wasserhygienische Materialprüfungen



Die Ergebnisse und Bewertungen beziehen sich auf die untersuchten Prüfgegenstände und die geltenden gesetzlichen Regelungen.
Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei Veränderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffs oder an den Verarbeitungsbedingungen.
Dieses Dokument darf ohne unsere schriftliche Genehmigung nur vollständig und unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

